

**GMINA SŁAWA**  
ul. Henryka Pobożnego 10  
67-410 SŁAWA  
NIP:4970603455. Regon:970770400

Sława, dnia 11 stycznia 2018 r.

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania p.n. „Remont boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik w Sławie przy ul. Ogrodowej”

### **Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2**

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiająca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

#### **PYTANIE 1**

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego wysokości włókna trawy syntetycznej 55 mm jako rozwiązania równoważnego.

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiająca nie dopuszcza zmiany wysokości włókna trawy syntetycznej.

#### **PYTANIE 2**

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu FIFA min Quality dla obiektu z w/w nawierzchnią

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określane jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18 ) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA min Quality w zamian za dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

## **ODPOWIEDŹ 2**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić badanie laboratoryjne oraz aktualny Certyfikat FIFA Quality Pro aby potwierdzić jakość nawierzchni, przebadaną zarówno w laboratorium jak i podczas badań polowych wykonywanych na zainstalowanym obiekcie. Sam raport z badań przeprowadzonych na próbce trawy nie potwierdza faktu uzyskania wymaganych wyników po zainstalowaniu nawierzchni na boisku. Prawem Zamawiającej jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób aby wyznaczyć minimalne standardy bez konieczności dopuszczenia wszystkich nawierzchni występujących na rynku. Wykonawca ma prawo zaoferować rozwiązanie równoważne lub lepsze.

## **PYTANIE 3**

Prosimy o wykreślenie przez Zamawiającego dokumentu do sztucznej nawierzchni tj. Raportu na ilość cykli Lisport (odporności zużycie) z uwagi na fakt, iż w badaniu Labosport zawarte są już te parametry.

Badania Labosport określają zarówno odporność nawierzchni na promieniowanie UV jak i między innymi odporność na zużycie ( i w tym włókna) pod wpływem użytkowania. Stad też wymaganie podwójnego badania tego samego parametru jest bezzasadne.

## **ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiająca oczekuje raportu z badań testu Lisport na min. 140 000 cykli dla włókna oferowanej trawy. Wynik przedmiotowego testu potwierdza zwiększoną trwałość i odporność trawy na zużycie. Wymóg dołączenia ww. raportu pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
Marian Zborowski  
KIEROWNIK REFERATU  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury