

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 SŁAWA
NIP:4970003455, Regon:970770400

Sława, dnia 11 stycznia 2018 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania p.n. „Remont boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik w Sławie przy ul. Ogrodowej”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiająca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuści **wariant sztucznej trawy bardzo wytrzymały, który sprawdzi się na boiskach intensywnie użytkowanych, trawa przechodzi badanie na 200.000 cykli każde włókno** i posiada następujące parametry:

1. wysokość włókna min 60mm max 63mm
2. ilość pęczków min 9400/m²
3. ilość włókien min 131.000/m²
4. waga całkowita min 2800 g/m²
5. waga włókna min 1600 g/m²
6. grubość każdego włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 13.300
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 56N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1200 mm/h
11. typ trawy: 100% monofil, prosty
12. rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
13. przekrój włókna: diamentowy lub S
14. wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

- a) Raport z badań, przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu Quality i Quality Pro (edycja 2015) oraz potwierdzający minimalne

parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Producent oferujący sztuczną trawę musi być minimum licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA Licensees”

- b) Raport z badań laboratoryjnych dla systemu nawierzchni (trawa syntetyczna + wypełnienie) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- g) Raport z badań testu Lisport na min. 190.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 190.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń,
- h) certyfikat FIFA min Quality dla proponowanej nawierzchni.

ODPOWIEDZ 1

Zamawiająca nie dopuszcza zmiany parametrów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Z up. BURMISTRZA
Mieczysław Zbonowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury