Po=2820W
Spadek mocy po jej redukcji - ściemnianie - rzędu 30%

latarnia oświetleniowa o wysokości 12m firmy ELMONTER
Zasilanie latarni kablem oświetlenia drogowego wyprowadzonym ze stacji S-1688 Sława "Nowosolska"

w tabliczce oświetleniowej istniejącej projektowane
oświetlenie zabezpieczyć wkładką Bi Wto 10A

YAKY5x25



oświetlenie wyspy projektorem MH250
instalowanym na wysokości 0,5m nad poziomem ziemi

Łączna moc oświetleniowa
46 opraw x 60W = 2760W
Projektor = 250W

Po = 3010W
Io=4,2A

Klasa oświetlenia ściezki S4

Oznaczenia

oprawa ART - METAL 03 Libra 60W LED
latarnia A1A/03G lokalizowana w odstępach 25m
Podane długości między słupami uwzględniają zapas kabla dotyczący długości w słupie oświetleniowym, rezerwa kablowa pozostawiona przy słupie

Oświetlenie realizowane na podstawie warunków przyłączenia nr OD4/ZR1/230/2012

STUDIO ARCHITEKTURY - Agnieszka Kochańska
66-003 Zabór, Łaz 15, tel. 0.600.369.898

Nazwa obiektu	PARK MIEJSKI W SŁAWIE Sława, ul. Nowosolska/Głogowska, dz. nr ewid. 645	Branża ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W SŁAWIE SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU	Data SIERPIEŃ 2012
		Skala ---------
	Imię, nazwisko i numer uprawnień / Podpis i data	
Projektował	inż. A.Wrotkowski upr nr 182/76/ZG 08.2012	Nr rysunku 10/E
Opracował	mgr inż. M. Wrotkowski 08.2012	
Sprawdzający	mgr inż. T.Baranowski 08.2012	

we Wsc
tel. 65 540 17 68; fa