STUDIO ARCHITEKTURY - Agnieszka Kochańska
66-003 Zabór, ŁAZ 15, tel. 0.600.369.898

Nazwa obiektu	PARK MIEJSKI W SŁAWIE
	Sława, działka nr ewid. 621/2, 630, 645
Tytuł rysunku	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -
	KABLOWE LINIE NN, OSWIETLENIA - DZ. 621/2
	Instalacje elektryczne
	Projekt budowlany
Opracował	mgr inż. M. Wołkowiski
Projektował	inż. A.Wołkowiski
Sprawdzający	mgr inż. T.Baranowski

Data	10/E
Nr rysunku	
Skala	1:1000
Projekt i data	
	08.2012
	08.2012
	08.2012
	upr nr 1148/2/20

Uwaga
Budowę oświetlenia wykonać zgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUD oraz uzgodnieniami właściciel uzbrojenia terenu

przejście kablem przez mostek
zaleczono w projekcie

wprowadzenie linii kablowej
oświetlenia parku z istniejącej szafki
oświetleniowej stacji
transformatorowej pokazano w
projekcie

LEGENDA:

- WEJŚCIE DO PARKU
- LATARNIE PARKOWE DO DEKORACJI
- TABLICA INFORMACYJNA
- LAWKI PARKOWE
- KOSZTEK PARKOWY
- OPOCKA PARKOWA ZWYKŁA BEZ OBRÓBKI
- OPOCKA PARKOWA Z AMBASADĄ OTWORU/OZDOBNI WODY
- BRĄZOWA ROZETA OKRĄGŁA Z NAPISEM
- GRANICA DZIAŁKI
- OS wiatrowa
- RURA OCHRONNA DVK110

Przebieg linii n.t. oświetleniowej
Latarnia parkowa typ ST10/30 trwł.1m na fundamencie F100A
Kablowa linia n.t. oświetleniowa projektowana

Istniejące instalacje uzbrojenia terenu
Istniejące instalacje elektryczne
Istniejące instalacje gazowe
Istniejące instalacje wodociągowe
Istniejące instalacje kanalizacyjne
Istniejące instalacje telekomunikacyjne
Istniejące instalacje ciepłownicze

Przebieg linii oświetleniowej wykonać kablem YAKXS 4x35 mm2 ułożonym w wykopie kablowym na głębokości 0,7m. W terenach obsadzonych drzewami kabel układać na głębokości 1,0m. Przed zasypaniem wykopu kablowego należy zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kable należy układać na warstwie piasku grubości 10cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru żółtego. Przejścia kablowe pod drogami i chodnikami należy wykonać w rurach ochronnych DVK110 mm. Rury ochronne należy układać na głębokości 1,0m w rozstawie osiowym 0,5m od krawędzi ławki.

Przed zasypaniem wykopu kablowego należy wykonać pomiary rezystancji izolacji linii kablowej. Wyniki pomiarów należy zapisać w protokole.

Istniejące oświetlenie terenu zgodnie z kablową linią zasilającą ulegą demontażowi

Kablową linię oświetleniową układać w odległości 0,2m od krawężnika ulgu przejezdnego. Lampy oświetleniowe instalowana w odległości 0,7m od krawężnika ulgu pieszego. Linie kablową układać w odległości minimum 0,5m od krawędzi ławki.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zgłosić ten fakt do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w odległości 1,0m od istniejącego uzbrojenia terenu.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zgłosić ten fakt do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w odległości 1,0m od istniejącego uzbrojenia terenu.

Istniejące instalacje elektryczne należy ułożyć w wykopie kablowym na głębokości 0,7m. W terenach obsadzonych drzewami kabel układać na głębokości 1,0m. Przed zasypaniem wykopu kablowego należy zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kable należy układać na warstwie piasku grubości 10cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru żółtego. Przejścia kablowe pod drogami i chodnikami należy wykonać w rurach ochronnych DVK110 mm. Rury ochronne należy układać na głębokości 1,0m w rozstawie osiowym 0,5m od krawędzi ławki.

Istniejące instalacje gazowe należy ułożyć w wykopie kablowym na głębokości 0,7m. W terenach obsadzonych drzewami kabel układać na głębokości 1,0m. Przed zasypaniem wykopu kablowego należy zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kable należy układać na warstwie piasku grubości 10cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru żółtego. Przejścia kablowe pod drogami i chodnikami należy wykonać w rurach ochronnych DVK110 mm. Rury ochronne należy układać na głębokości 1,0m w rozstawie osiowym 0,5m od krawędzi ławki.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH — Skala 1:500

Obiekt: [illegible]
Województwo : [illegible]
powiat : wolsztyński
gmina : Sława
obręb : [illegible]

działka nr : 621/2, 645, 630

Dane ewidencyjne: [illegible]

Wysokości: [illegible]

GEODETA UPRAWNIONY
[illegible]

STAROSTA WSCHOWSKI
[illegible]

MAPA SYTUACYJNA
Skala 1:250
Obręb: nr 0004 630
Działka nr 621/2
Powiat: nr 0004
Gmina: nr 0004 630

Pomiar inwentaryzacyjny dział w pasku miejskim w [illegible]
[illegible]
[illegible]
[