

Sława, dnia 24 listopada 2014 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: zadania p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 z realizacją na działce 216/5”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

PYTANIE 1:

W kosztorysie ofertowym nie są ujęte pozycje dotyczące P1 podłoga na gruncie:

1. podsypka żwirowo-piaskowa 20 cm.
2. podkład betonowy B-10 10 cm.
3. 2x papa termozgrzewalna (jest ujęta 1xfolia).

Czy można dopisać pozycje 1 i 2 na końcu kosztorysu, oraz zmienić izolację z folii na izolację z papy termozgrzewalnej?

ODPOWIEDŹ 1:

Zgodnie z Rozdziałem 4 załączonej specyfikacji dołączony kosztorys ofertowy - jest tylko materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów oraz dołączenie ich do oferty, uwzględniając całość zakresu robót, co oznacza, że Zamawiająca dopuszcza naniesienie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub modyfikacji ich treści.

Ponadto, Zamawiająca informuje, że wyraża zgodę na zmianę izolacji z folii na izolację z papy termozgrzewalnej.

Z up. BURMISTRZA
Marian Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury