

Sława, dnia 19 maja 2015 r.

**Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty malarskie w Gimnazjum przy
ul. Odr. Wojska Polskiego w Sławie**

Wyjaśnienia nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiająca udziela wyjaśnienia na zadane pytania:

PYTANIE 1:

Czy w przygotowaniu podłoża pod wykonanie tapety natryskowej typu Diacolor należy ująć usunięcie starej farby olejnej oraz dwukrotne przespachlowanie podłoża w celu wyrównania nierówności?

ODPOWIEDŹ 1:

* Starej farby nie usuwamy, gruntujemy podłoże preparatem np. nazywa się Eco Prim Grip lub równoważnym.

* Natomiast nie ujęto dwukrotne przespachlowanie podłoża, należy przyjąć tak jak jest w kosztorysie ofertowym a mianowicie:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów, oraz oczyszczenie z kurzu, brudu i likwidacja zacieków.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury