

Sława, dnia 28 maja 2015 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego (opraw) na LED po istniejącej trasie sieci oraz budowa oświetlenia ronda w Sławie na ul. Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Polnej”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie schematu szafek sterowania oświetleniem

Odpowiedź 1

sterowanie oświetleniem zgodnie z projektem, każda oprawa będzie wyposażona w oprogramowanie godzinowe redukcji mocy.
Schemat szafki oświetleniowej dla potrzeb ronda - rys. 2/E zawarty w projekcie oświetlenia ulicznego.

Pytanie 2

Czy wymianie mają ulec także wysięgniki, czy tylko oprawy. Jeśli wysięgniki z oprawami to jakiego typu. Zamawiający określił tylko że są to wysięgniki 2m.
Jakiego typu ma być kabel oświetleniowy? Czy na pewno YAKY 4x6mm² czy może YKY 4x6mm².

Odpowiedź 2

Tak - wymianie podlegają oprawy i wysięgniki, dla potrzeb oświetlenia ronda przewidziano wysięgniki 1,5 m - typ WRP-1/1.5/1.2/5 . Dla potrzeb wymiany opraw oświetleniowych - należy zastosować wysięgniki o długości 2,0 m umożliwiające mocowanie do istniejących słupów typu ŻN.
Kabel zgodnie z projektem - typu YAKY 4x6mm².

Z up. BURMISTRZA
Marian Zborowski
KIEROWNIK REPERATU
Techniczne, Inwestycyjnego i Architektury