

# DOKUMENTACJA PRZYŁĄCZENIOWA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

znak: DT/17/2015

miejsowość/data Sława 2015-03-25

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sława Sp. z o.o.  
67-410 SŁAWA, ul. Długa 1  
tel./fax 68 356 63 90  
NIP: 4970079636 REGON: 081018215

ADRESAT  
Archimedia  
Architekci & Inżynierowie  
ul. Święciańska 6  
61-132 Poznań

Na podstawie § 16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 60, poz. 1349) oraz w związku z wnioskiem nr 465/2015 z dnia 05-03-2015r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. informuje, że dostawę wody oraz dla nieruchomości projektowanej w **Ciosańcu** (działka geodezyjna nr 334 ) należy projektować według następujących zasad:

## I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia przyłącza wodociągowego – istniejący wodociąg  $\phi$  160/90 w dz. geod. nr 334 wykonany z rur PCV oznaczony symbolem „W” na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków; Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0,3 MPa;
2. W okolicy włączenia zaprojektować studzienkę wodomierzową,
3. Studzienkę wodomierzową przygotować do montażu wodomierza FLOSTAR M Ø 50 firmy ITRON,
4. Kolizyjny odcinek sieci wodociągowej  $\phi$  90 wraz z hydrantem przeciwpożarowym oznaczonym kolorem zielonym, należy przebudować – przenieść poza obręb projektowanego budynku.
5. Skrzynkę nawiertki (zasuwy) zabezpieczyć przed uszkodzeniem - obetonować.

## II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Na podłączenie należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
2. Projekt podlega uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
3. O zamiarze budowy przyłącza powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac.
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. dokonuje odbioru wybudowanych przyłączy pod względem zgodności wykonania z warunkami przyłączenia. Gotowość przystąpienia do odbioru przyłączy należy zgłosić przed zasypaniem wykopów.

Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy usług.  
Po wykonaniu przyłącza należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Po wybudowaniu przyłącza zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.

Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

**załączniki:**

- 1) załącznik graficzny;

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Sława Sp. z o.o.  
67-410 SŁAWA, ul. Długa 1  
tel./fax 68 356 63 90  
NIP: 4970079636 REGON: 081018215

PROJEKT

*mgr Adrianna Brajer*

