

Wschowa, dnia 2015-06-24

**NARADA KOORDYNACYJNA**

Starostwo Powiatowe we Wschowie  
Wydział Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c  
Tel. Fax. (0-65) 540 17 90

**OPINIA NR GK.6630.63.2.2015**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia :** przyłącza i sieci wewnętrzne wod-kan-energ.

**Charakterystyka :** przyłącze kanalizacji deszczowej 315 PVC  
przyłącze kanalizacji sanitarnej 200 PVC  
przyłącze wodociągowe 90, 63 PE  
wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej 200 PVC  
wewnętrzna kablowa linia energetyczna oświetleniowa

**Dla:** ARCHIMEDIA ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE  
**Adres :** 61-132 POZNAŃ  
ul. Święciańska 6

Na zlecenie **GK.6630.450.2015** z dnia: 2015-05-28 znak:

Data wpływu zlecenia do Narady Koordynacyjnej: 2015-06-01

**NARADA KOORDYNACYJNA**

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego :

**CIOSANIEC - działki nr 334, 510/1**  
gmina : **SŁAWA**

**Inwestor :** **GMINA SŁAWA**  
**67-410 SŁAWA**  
**ul. Henryka Pobożnego 10**

**Projektował :** **Artur Marcin Szop, Andrzej Dukowski**

**Data posiedzenia :** 2015-06-10, 2015-06-17, 2015-06-24

**Uwagi i zlecenia :**

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, z którymi występują kolizje. W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniесione na podkładzie mapowym należy natychmiast zawiadomić właściwą jednostkę branżową.

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu w terenie zaleca się sprawdzenie w NK Wschowa aktualności wydanych uzgodnień w przedmiotowym obszarze opracowania.

Integralną częścią kartograficzną niniejszej opinii są plansze projektu opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres trzech lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

Przekazujemy stanowiska jednostek branżowych:

1. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  
- uzgodniono bez uwag.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie  
- uzgodniono bez uwag.
3. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Komunikacji i Dróg  
- nie dotyczy dróg powiatowych.
4. Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań  
- uzgodniono z uwagami zawartymi w piśmie nr 63/2015 z dnia 2015-06-11.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wolsztyn  
- uzgodniono bez uwag.
6. DUON Dystrybucja S.A. Wysogotowo k/Poznań  
- nie dotyczy.
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  
- uzgodniono zgodnie z decyzją nr ZDW-ZG-WD-535-118/15 z dnia 2015-05-21.
8. Urząd Miejski w Sławie  
- uzgodniono bez uwag.
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie  
- uzgodniono - zgodnie z pismem nr DT/17/2015 z dnia 2015-03-25.

Z UP. STAROSTY  
PRZEWODZĄCY  
NABADYWKI I KANALIZACYJNEJ  
*Tadeusz Wolniczak*

