

Sława, dnia 13 marca 2017 r.

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: „Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sława”

### Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiająca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

#### **PYTANIE 1**

Proszę o odpowiedź na pytanie dot. budowy placu w Krążkowie.

W jaki sposób mają być bramki aluminiowe o wym. 3x2 do podłoża?

W kosztorysie ofertowym wskazano kotwienie do podłoża za pomocą szpilek - naturalna trawa.

Nadmieniam, że producenci tych bramek nie wskazują kotwienia za pomocą stóp betonowych prefabrykowanych.

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Kotwienie za pomocą stóp betonowych prefabrykowanych.

  
**Z Up. BURMISTRZA**  
*Marian Zborowski*  
KIEROWNIK REFERATU  
rozwojowego i Architektury