

Sława, dnia 25.09.2019 r.

Nr sprawy TIA.271.48.2019

### Wyjaśnienia 1

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. „**Budowa chodnika w ciągu ul. Odr. Wojska Polskiego w Sławie**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

#### Pytanie 1.

Zamawiający opisuje parametry kostki betonowej określając konkretnego producenta wraz z jego nazwą towaru co jest ograniczeniem konkurencyjności.

#### Odpowiedź na pytanie 1.


W załączeniu Informacja do SIWZ o równoważności.

#### Pytanie 2

Producent wskazanej w dokumentacji kostki produkuje ją jedynie o grubości 6 cm natomiast wymagana jest grubości 8 cm. Jaka grubość jest właściwa?

#### Odpowiedź na pytanie 2.

Wymagana jest grubość kostki 6 cm.

  
**Z up. BURMISTRZA**  
**KIEROWNIK REFERATU**  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury

Sława, dnia 26 września 2019 r.

## **INFORMACJA DO SIWZ**

**zadanie p.n. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Odr. Wojska Polskiego w Sławie”**

Niniejszym Zamawiająca informuje, że do rozdziału 3 – Opis przedmiotu zamówienia dodaje ustęp 4 i 5 o treści:

4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub każdym innym dokumencie podana jest nazwa własna, to oznacza, że nazwa została użyta przykładowo.

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

5. Ilekroć w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub każdym innym dokumencie opis przedmiot zamówienia został dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Z dp. BURMISTRZA  
*Marian Zborowski*  
KIEROWNIK REFERATU  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury