

URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 SŁAWA
woj. lubuskie
tel. 068/353 83 50

Sława, dnia 13 lutego 2013 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: „Zadaszenie budynku Urzędu Miejskiego w Sławie”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytanie.

Pytanie 1

W specyfikacji nie przetargowej nie zauważyliśmy wyszczególnienia stałych punktów kotwień dla liny bezpieczeństwa, ewentualnie montażu ław kominiarskich posiadających Certyfikat umożliwiający przeczepienie do nich liny bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa Dz. U. 2007, nr 49, poz. 330, E praca na wysokościach &10 rozdz. 6.

W związku z powyższym chciałbym zasygnalizować brak w specyfikacji przetargowej ww. elementów.

Odpowiedź 1

Stale punkty kotwień dla lin bezpieczeństwa na połaci dachu wymagają budynki określone w § 308 rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek, który objęty jest przedmiotem przetargu nie wymaga punktów kotwień dla wskazanych lin.

Z Wł. BURMISTRZA
Milich ZBOROWSKI
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury