

Sława, dnia 20.01.2020 r.

Nr sprawy TIA.271.77.2019.2020

#### Wyjaśnienia 4

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Dębowej, Sosnowej i Świerkowej w Sławie” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

#### Pytania ogólne

##### **Pytanie 1**

W kosztorysie zawarte są regulacje pionowe studzienne kanalizacyjne, zaworów, wodociągowych oraz telekomunikacyjnych. W dokumentacji projektowej nie zawarto uzgodnień branżowych. Proszę o ich udostępnienie oraz uzgodnienia ZUD. Brak załączonych uzgodnień branżowych utrudnia wycenę prac.

##### **Odpowiedź na pytanie 1**

W załączeniu uzgodnienie ZUD. O planowanych pracach należy powiadomić Gestorów sieci.

##### **Pytanie 2**

Z wizji w terenie wynika, że częściowo w miejscu projektowanej drogi występują zadrzewienia. Czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie z zestawienia drzew do wycinki oraz pozwolenia na wycinkę. W kosztorysie nie jest uwzględniona wycinka, a dokumentacja zawiera SST D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów. Brak dokumentacji uniemożliwia prawidłową wycenę.

##### **Odpowiedź na pytanie 2**

Wszystkie zadrzewienia zostaną usunięte przez Zamawiającą we własnym zakresie przed rozpoczęciem inwestycji.

**Pytanie 3**

Dokumentacja SST D.01.03.01 zawiera informacje na temat przebudowy napowietrznej linii energetycznej, która nie jest ujęta w dokumentacji projektowej ani w kosztorysie. Proszę o jej uwzględnienie oraz o przekazanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej. Brak dokumentacji uniemożliwia prawidłową wycenę.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Zakres zadania objętego przetargiem nie obejmuje przebudowy napowietrznej linii energetycznej.

**Pytanie 4**

Dokumentacja SST D.07.07.01 Oświetlenie dróg. W kosztorysie nie uwzględniono budowy oświetlenia. Proszę o udostępnienie dokumentacji kosztorysu.

**Odpowiedź na pytanie 4**

Zakres zadania objętego przetargiem nie obejmuje oświetlenia dróg.

**Pytanie 5**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kosztorysu w wersji elektronicznej ATH.

**Odpowiedź na pytanie 5**

Zamawiająca nie udostępniła kosztorysu w wersji ATH.

Pytania do części Drogowej:**Pytanie 1**

Proszę o udostępnienie niwelety drogi (brak w udostępnionej dokumentacji).

**Odpowiedź na pytanie 1**

Uzupełnienie do dokumentacji w załączeniu.

**Pytanie 2**

Zgodnie z dokumentacją projektową warstwa podbudowy zasadniczej z KŁSM ma gr. 15 cm, w SST jest informacja, że podbudowę wykonuje się zgodnie z KTNPiP gdzie dla warstwy podbudowy jest przewidziana gr. 20 cm. Jaką grubość należy przyjąć?

**Odpowiedź na pytanie 2**

Należy przyjąć podbudowę o grubości 20 cm.

Pytania do części Kanalizacji Deszczowej:**Pytanie 1**

Proszę o informację, czy Inwestor posiada profile zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, czy te Wykonawca w własnym zakresie ma je opracować. Jeśli Inwestor posiada profile kanalizacji deszczowej proszę o ich przesłanie. Profile KD są niezbędne do prawidłowej wyceny prac.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Uzupełnienie do dokumentacji w załączeniu.

**Pytanie 2**

Proszę o przestanie zestawienia studni kanalizacji deszczowej, które powinno być integralną częścią dokumentacji. Zestawienie powinno zawierać podstawowe informacje takie jak: rzędna terenu, rzędna dna studni, zagłębienie, rzędna wlotu, rzędna wylotu, kąty zwrotu w podstawie studni, rzędne wlotów od przykanalików. Są to niezbędne informacje potrzebne do prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Uzupełnienie do dokumentacji w załączeniu.

**Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie posadowienia rzędnej dna ZB-4 (93,00). Rzędna dna D-90 wynosi 93,09. Czy zagłębienie zbiornika nie będzie zbyt płytkie?

**Odpowiedź na pytanie 3**

Rzędna dna D-90 wynosi 63,093 m, a rzędna dna ZB-4 wynosi 62,40m zgodnie z profilem zawartym w projekcie.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Krzysztof Gruszeński*  
Z-ca BURMISTRZA

Wschowa, dnia 2015-10-08

**NARADA KOORDYNACYJNA**  
Starostwo Powiatowe we Wschowie  
Wydział Geodezji, Kartografii  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c  
Tel. Fax. (0-65) 540 17 90

**OPINIA NR GK.6630.119.2.2015**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia :** sieć kanalizacji deszczowej i sieć energetyczna SN-NN

**Charakterystyka :** sieć kanalizacji deszczowej 300 bet z przykanalikami  
kablowa linia energetyczna NN oświetleniowa  
kablowa linia energetyczna SN

**Dla:** **Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba**  
**Adres :** 60-682 POZNAŃ  
ul. Os. Bolesława Śmiałego 30/75

Na zlecenie **GK.6630.506.2015** z dnia: 2015-07-28 znak:

Data wpływu zlecenia do Narady Koordynacyjnej: 2015-09-01

**NARADA KOORDYNACYJNA**

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego :

**SŁAWA, ul. Dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Jaśminowa, Miodowa, Obrońców Pokoju,  
Tęczowa, Poziomkowa, Malinowa - działki nr 956, 955, 1071, 1072, 900, 951, 923, 896, 892, 942  
LUBOGOSZCZ, ul. Jaśminowa - działki nr 200/2, 199, 166  
gmina : SŁAWA**

**Inwestor :** Gmina Sława  
67-410 SŁAWA  
ul. Henryka Pobożnego 10

**Projektował :** Katarzyna Pszczółkowska, Jan Waliszewski

Data posiedzenia : 2015-09-09, 2015-09-16, 2015-09-23, 2015-10-07

**Uwagi i zlecenia :**

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, z którymi występują kolizje. W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy natychmiast zawiadomić właściwą jednostkę branżową.

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu w terenie zaleca się sprawdzenie w NK Wschowa aktualności wydanych uzgodnień w przedmiotowym obszarze opracowania.

Integralną częścią kartograficzną niniejszej opinii są plansze projektu opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres trzech lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

Przekazujemy stanowiska jednostek branżowych:

1. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  
- uzgodniono bez uwag.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie  
- uzgodniono bez uwag.
3. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Komunikacji i Dróg  
- nie dotyczy dróg powiatowych.
4. Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań  
- uzgodniono bez uwag.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wolsztyn  
- uzgodniono zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr 03/RD-1/2015 z dnia 2015-07-28,  
- na mapach oznaczono istniejące urządzenia elektroenergetyczne kolorem pomarańczowym sieci NN,  
a kolorem różowym sieci SN.
6. DUON Dystrybucja S.A. Wysogotowo k/Poznania  
- uzgodniono bez uwag.
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  
- nie dotyczy.
8. Urząd Miejski w Sławie  
- uzgodniono zgodnie z decyzją nr ROŚ.6853.63.2015 z dnia 2015-09-03.
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie  
- uzgodniono z uwagami - skrzyżowania z siecią i przyłączami wod-kan,  
- w miejscu skrzyżowania należy zastosować rurę osłonową,  
- w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan wykopy należy prowadzić ręcznie,  
- zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan,  
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie.

Z up. STAROSTY  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ

*Tadeusz Wolniczak*