

Sława, dnia 11 września 2020 r.

Nr sprawy TIA.271.52.2020

### Wyjaśnienia 5

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa pomieszczeń byłej szkoły podstawowej przy ul. H. Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

#### Pytanie 1.

Proszę o podanie rozmiarów klapy dymowej oraz okna napowietrzającego.

#### Odpowiedź na pytanie 1.

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym, 100x100 cm, powierzchnia czynna min. 0,72.

Z up. BURMISTRZA  
Małgorzata Wróbel  
Kierownik Referatu  
Techniczno - Inwestycyjnego i Architektury