

GMINA SŁAWA  
ul. Henryka Pobożnego 10  
67-410 Sława  
NIP: 4970003455, REGON: 970770400

Sława, dnia 24 listopada 2020 r.

Nr sprawy TIA.271.74.2020

#### **Wyjaśnienia 4**

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „**Przebudowa Placu Pamięci w Sławie oraz przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie wraz z infrastrukturą**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

#### **Pytanie 1.**

W projekcie występują drzewa klon czerwony `Scanlon`, jednak brakuje parametrów drzewa. Prosimy o podanie wysokości drzewa oraz grubości pnia.

Jeśli chodzi o krzewy oraz trawy ozdobne, czy pojemnik P9 będzie wystarczający?

#### **Odpowiedź na pytanie 1.**

Należy zastosować pojemnik o pojemności 1,5 – 2 litrów.

Wysokość drzewa - powyżej 4 m

Obwód drzewa – 20-22 cm

Z up. Burmistrza  
*/-/ Marek Wróbel*  
Kierownik Referatu  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury