

Sława, dnia 15 grudnia 2020 r.

Nr sprawy TIA.271.83.2020

Wyjaśnienia 1

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego p.n. **„Przebudowa Placu Pamięci w Sławie oraz przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie wraz z infrastrukturą”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

Pytanie 1.

W dokumentacji pn. „Zakres zmian do projektów, przedmiarów, STWIOR” załączonym przez Zamawiającą na stronie, w pkt II „oświetlenie murka z betonu architektonicznego” widnieje informacja, że Zamawiająca odstępuje od wykonania podświetlenia murków w pierwszym etapie inwestycji. W załączonym przedmiarze robót branży elektrycznej pn. „Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych w Sławie – Plac Pamięci” poz. od 8 do 11 zawierają prace związane z montażem taśm led przeznaczonych do oświetlenia murku. **Proszę o informację, czy ww. pozycje należy usunąć z przedmiaru czy też należy zastosować obmiar „0”?**

Odpowiedź na pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ, z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, przedmiary są tylko materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji. Zamawiająca informuje, że Wykonawca może zmienić pozycje kosztorysowe oraz ilości na własne obliczenia.

Podstawą sporządzenia oferty jest projekt budowlany.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury