

Sława, dnia 21 grudnia 2020 r.

Nr sprawy TIA.271.83.2020

Wyjaśnienia 3

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „**Przebudowa Placu Pamięci w Sławie oraz przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie wraz z infrastrukturą**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

BRANŻA ELEKTRYCZNA - PASAŻ

Pytanie 1.

Na rys. 1/E – Trasa kablowych linii nn 0,4kV w opisie legendy jest informacja, że całość okablowania należy prowadzić w rurach ochronnych, natomiast w pkt 5.5 „Budowa linii kablowych” Projektu Wykonawczego jest informacja, że linie kablowe należy układać w rowie kablowym. Proszę o jasne sprecyzowanie w jaki sposób mają być prowadzone linie kablowe oświetleniowe.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiająca informuje, że linie kablowe oświetleniowe należy prowadzić w rowie kablowym w rurach ochronnych.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury