



- ⌋ - gniazdo elektryczne podtyńkowe 16A/Z~230V IP44 instalowane na wysokości 1,4 m w pomieszczeniach wilgotnych (gniazda hermetyczne), 0,3 m w pomieszczeniach suchych
- ⌋ - gniazdo elektryczne podtyńkowe podwójne

#### INSTALACJA W WYKONANIU PODTYNKOWYM

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BIURA OBSŁUGI KLIENTA I POMIESZCZENIA WC W BUDYNKU UM SŁAWA		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	Stadium: PB	
INWESTOR	GMINA SŁAWA 67-410 SŁAWA, UL. H POBOŻNEGO 10	Data: 10.2013r.	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU INSTALACJA GNAZD WTYKOWYCH	Rys. 22/E	
LOKALIZACJA	Sława, działka nr ew. 412/2	Skala 1:100	
PROJEKTANT	inż. Andrzej Wrotkowski nr upr.182/76/ZG		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tadeusz Baranowski nr upr.114/82/ZG		