

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 SŁAWA
NIP:4970003455, Regon:970770400

Sława, dnia 23 października 2013 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: „Przebudowa biura obsługi klienta i pomieszczenia WC w budynku Urzędu Miejskiego w Sławie” w ramach dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy dostępna jest pełna dokumentacja projektowa niezbędna do sporządzenia dokładnej kalkulacji robót sanitarnych, wod.-kan, tzn. inwentaryzacja sieci wod.-kan. i c.o. oraz projekt sieci w poszczególnych pomieszczeniach?

Odpowiedź 1

Zamawiająca nie posiada ww. dokumentacji. Kalkulacje instalacji wod.-kan. należy skalkulować z istniejących pionów znajdujących się w boksach WC pomieszczenia 006 w środkowej ścianie pomiędzy pomieszczeniami 006 i 005, które należy doprowadzić do projektowanych urządzeń wyposażenia sanitariatów. Grzejniki łazienkowe należy zamontować przy istniejących pionach c.o. W załączeniu rysunek rozmieszczenia grzejników.

Pytanie 2

Czy przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe sufitów w WC?

Odpowiedź 2

Nie.

Pytanie 3

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji kanalizacyjnej w kotłowni i doprowadzenia jej na pierwsze piętro?

Odpowiedź 3

Nie.

Pytanie 4

Czy przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę rur w WC?

Odpowiedź 4

Tak, przez uzupełnienie na wysokości 1 m.

Pytanie 5

Czy przedmiot zamówienia obejmuje prace malarskie na korytarzu bezpośrednio przy remontowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź 5

Nie obejmuje.

Z up. BURMISTRZA
Marcin Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inżynierskiego i Architektury