


RZUT PIWNICY

RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Bogusław Zieliński Nr upr. 27703  
miejscowość, data: 20.06.2013  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
świadczam  
Z uwagi na...



LEGENDA

- Oprawy świetlówkowe OPK 2x36W,
- Oprawy świetlówkowe OPK 2x36W, z modułem awaryjnym
- Gniazdo 1-faz. 16A, 230V, IP-44, L+N+PE
- Gniazdo 3-faz. 16A, 400/230V, 3L+N+PE
- Wyłącznik jednobiegunowy 10 A, 230V, IP-44
- Wyłącznik dwubiegunowy 10 A, 230V, IP-44
- Wyłącznik schodowy 10 A, 230V, IP-44
- Rozdzielnia Główna
- Rozdzielnia Nr 1, Nr 2 i Kotłowni
- Oprawa halogenowa ścienna z czujnikiem ruchu 75W, IP65

PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "AMPER"	inwestor <b>Gmina Sława</b> <b>ul. Henryka Pobożnego 10</b> <b>67-410 Sława</b>		
	TEMAT: Budynek Urzędu Gminy Sława		
	PROJEKTANT: mgr inż. Benon Jader upr. nr WKP/0171/POOE/10		Skala: 1:100
	OPRACOWAŁ: Zygmunt Kaźmierczak		rys. nr: 1
	KREŚLIŁ: inż. Arkadiusz Zieliński		
	Treść Rysunku: <b>Instalacje elektryczne</b>		