

Proszę o zgodę zmianę specyfikacji na 10szt UPS.

1. Gniazda wyjściowe z 4szt na 2szt. Przy niskiej Mocy 700VA zasadne jest tylko 2szt gniazd
2. Wymiana baterii bez użycia narzędzi. Jest to parametr stosowany w nielicznych UPS-ach firmy APC, co promuje tylko tego producenta. Prosimy o usunięcie tego wymogu
3. Pkt 7 warunki gwarancji dotyczy chyba monitorów a nie UPS-a

Podmiot

Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. | Aleja T. Rejtana 20 | 35-310 Rzeszów |

Oddziały: Gdańsk, Jasło, Czechowice-Dziedzice, Krosno, Zielona Góra, Toruń, Białystok

NIP 685-20-51-675 | KRS 0000118672