

Wschowa, dnia 2015-10-08

NARADA KOORDYNACYJNA
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1c
Tel. Fax. (0-65) 540 17 90

OPINIA NR GK.6630.119.2.2015
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : sieć kanalizacji deszczowej i sieć energetyczna SN-NN

Charakterystyka : sieć kanalizacji deszczowej 300 bet z przykanalikami
kablowa linia energetyczna NN oświetleniowa
kablowa linia energetyczna SN

Dla: **Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba**
Adres : 60-682 POZNAŃ
ul. Oś. Bolesława Śmiałego 30/75

Na zlecenie **GK.6630.506.2015** z dnia: 2015-07-28 znak:

Data wpływu zlecenia do Narady Koordynacyjnej: 2015-09-01

NARADA KOORDYNACYJNA
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :

SŁAWA, ul. Dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Jaśminowa, Miodowa, Obrońców Pokoju,
Tęczowa, Poziomkowa, Malinowa - działki nr 956, 955, 1071, 1072, 900, 951, 923, 896, 892, 942
LUBOGOSZCZ, ul. Jaśminowa - działki nr 200/2, 199, 166
gmina : **SŁAWA**

Inwestor : **Gmina Sława**
67-410 SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10

Projektował : **Katarzyna Pszczółkowska, Jan Waliszewski**

Data posiedzenia : 2015-09-09, 2015-09-16, 2015-09-23, 2015-10-07

Uwagi i zlecenia :

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia bezwzględnie powiadomić użytkowników tych sieci, z którymi występują kolizje. W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na podkładzie mapowym należy natychmiast zawiadomić właściwą jednostkę branżową.

Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu w terenie zaleca się sprawdzenie w NK Wschowa aktualności wydanych uzgodnień w przedmiotowym obszarze opracowania.

Integralną częścią kartograficzną niniejszej opinii są plansze projektu opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres trzech lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

Przekazujemy stanowiska jednostek branżowych:

1. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
- uzgodniono bez uwag.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie
- uzgodniono bez uwag.
3. Starostwo Powiatowe we Wschowie - Wydział Komunikacji i Dróg
- nie dotyczy dróg powiatowych.
4. Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań
- uzgodniono bez uwag.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wolsztyn
- uzgodniono zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr 03/RD-1/2015 z dnia 2015-07-28,
- na mapach oznaczono istniejące urządzenia elektroenergetyczne kolorem pomarańczowym sieci NN,
a kolorem różowym sieci SN.
6. DUON Dystrybucja S.A. Wysogotowo k/Poznań
- uzgodniono bez uwag.
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
- nie dotyczy.
8. Urząd Miejski w Sławie
- uzgodniono zgodnie z decyzją nr ROŚ.6853.63.2015 z dnia 2015-09-03.
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie
- uzgodniono z uwagami - skrzyżowania z siecią i przyłączami wod-kan,
- w miejscu skrzyżowania należy zastosować rurę osłonową,
- w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan wykopy należy prowadzić ręcznie,
- zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie.

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Tadeusz Wolniaczak