

Sława, dnia 17 stycznia 2019 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania p.n. „Remont boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik w Sławie przy ul. Ogrodowej”

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy, Zamawiająca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy i rygorystyczny. Zgodnie z procedurami Zamawiający powinien tak opisać przedmiot zamówienia by było przynajmniej trzech producentów systemu sztucznej trawy. Wnosimy zatem o dopuszczenie trawy z parametrami bardzo zbliżonymi do określonych przez Zamawiającego, a w niektórych punktach zdecydowanie wyższych. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby producentów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny.

W interesie Zamawiającego, dysponującego środkami publicznymi, leży by tak dobrać parametry składowe zadania, aby możliwość wystartowania w tym przetargu miała jak największa liczba wykonawców.

Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach:

Trawa syntetyczna

- wysokość włókna 45 mm
- ilość pęczków: 11 933 szt./ m²
- ilość włókien: 286 392 szt./ m²
- włókno monofilowe
- kombinacja dwóch włókien w jednym pęczku
- grubość włókien: włókno 1: 340 mikronów, włókno 2: 140 mikronów
- rodzaj włókna: 100% polietylen, odporne na UV
- dtex 17500
- waga włókna: 1986 g/m²
- waga całkowita nawierzchni: 3014 g/m²

- siła potrzebna do wrywania pęczka przed sztucznym starzeniem: 64N

Oferowana nawierzchnia została przebadana przez specjalistyczne laboratorium sportowe akredytowane przez FIFA, a uzyskane wyniki spełniają kryteria do poziomu FIFA Quality PRO, co świadczy o wysokiej jakości trawy.

Prosimy również o zniesienie wymogu dostarczenia certyfikatu FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu sztucznej trawy. Certyfikat FIFA uzyskuje się na konkretny obiekt, a nie na oferowaną sztuczną trawę. Dla uzyskania certyfikatu FIFA to nie parametry trawy są najważniejsze, ale wykonanie całości. tj.:

- równość i twardość podbudowy,
- jakość sklejenia rolek sztucznej trawy,
- jakość zasypu sztucznej trawy piaskiem oraz granulatem gumowym.

FIFA badając boisko pod kontem uzyskania certyfikatu FIFA, nie bada parametrów sztucznej trawy tylko powyższe elementy. Jedynym dokumentem potwierdzającym jakość oferowanej trawy to badanie laboratoryjne wykonane w akredytowanym przez FIFA laboratorium i jest dokumentem nadrzędnym potwierdzającym zgodność oferowanego systemu sztucznej trawy z wymaganiami FIFA Quality & Quality PRO.

Prosimy także o rezygnację z wymagania raportu z badań testu LISPORT na min. 140.000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej. Badania Lisport są wykonywane w badaniach na zgodność z wymaganiami FIFA, które w już w założeniu są bardzo rygorystyczne i zapewniają, że przebadany produkt będzie posiadał odpowiednie, wymagane przez profesjonalnych piłkarzy cechy przez okres minimum 5 lat. Wymaganie dodatkowego badania może mieć tylko na celu ograniczenie konkurencji poprzez opisanie systemu sztucznej trawy konkretnego producenta. Można też zadać pytanie dlaczego Lisport ma być przebadany na 140.000 cykli a nie na przykład na 200.000 czy 300.000. Każdy producent może wykonać takie badanie, ale to nie ma żadnego celu. To badanie jest dobrowolne i niczego nie wnosi, dlatego ponownie prosimy o rezygnację z wymagania tego dokumentu.

Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Zezwolenie na proponowane zmiany przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiająca dąży do uzyskania jak największej ilości Wykonawców i z uwagi na to parametry nawierzchni pozostawia niezmiennie.


Z up. BURMISTRZA
Marcin Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury