

BZ.0710.20.2022.PZ



Sława, dnia 25.04.2022 r.

**Sz. P. Sławomir Mazur**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie**

Urząd Miejski w Sławie  
ul. Henryka Pobożnego 10  
67-410 Sława

**Dotyczy:** Interpelacji Radnego Antoniego Jurewicza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie stanu technicznego hydrantów w m. Stare Strącze.

**Wasz znak:** pismo z dnia 7 kwietnia 2022 r. znak: RM.0003.9.XLI.2022

W odpowiedzi na Interpelację Radnego Rady Miejskiej w Sławie Pana Antoniego Jurewicza z dnia 31 marca 2022 r. (data wpływu 08.04.2022 r.) w sprawie stanu technicznego hydrantów przeciwpożarowych w m. Stare Strącze przy posesji nr 148a oraz przy sklepie spożywczym Złoty Grosik, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. pragnie poinformować, że wyżej wymienione hydranty są sprawne technicznie.

Dnia 14 kwietnia 2022 r. w obecności Naczelnika OSP Stare Strącze Pana Leszka Grycaj oraz Pracowników ZWiK Sława Sp. z o.o. zostało przeprowadzone badanie techniczne wyżej opisanych hydrantów oraz losowo wybranego hydrantu przez Pana Leszka Grycaj. Badanie przeprowadzono specjalistycznym urządzeniem, które potwierdziło sprawność techniczną urządzeń. Powyższe badanie zostało potwierdzone protokołem badań, które załączamy do udzielonej odpowiedzi.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych przeprowadza stały monitoring techniczny posiadanych hydrantów przeciwpożarowych. Na dzień dzisiejszy nadzorem są objęte hydranty w ilości 582 szt.. Podczas przeprowadzanych prób kontrolnych hydranty niesprawne są oznaczane kolorem żółtym na korpusie/ głowicy, co pozwala na identyfikację niesprawnych hydrantów, w dalszej kolejności są naprawiane i przywracane do eksploatacji.

W nawiązaniu do zdarzenia pożarowego dotyczącego garażu, ZWiK Sława Sp. z o. o. informuję, że pod nr telefonu (czynnego całodobowo) pogotowia wodociągowego 68 35 000 35 jest do dyspozycji pracownik, który w nagłych przypadkach może pomóc w zakresie swoich uprawnień. Ponadto ponawiamy ofertę darmowego szkolenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej Gminie z zakresu użytkowania hydrantów przeciwpożarowych. Wzajemna współpraca pozwoli nam usprawnić ewentualny pobór wody z tych urządzeń.

PREZES ZARZĄDU  
dr Jarosław Hermaszewski





**PROTOKÓŁ BADANIA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ**

Warunki techniczne instalacji wodociągowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

**ZLECAJĄCY: Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Sławie – Antoni Jurewicz**

**ADRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ: Hydranty na sieci wodociągowej w m. Stare Strącze 148A; Sklep spożywczy Złoty Grosik dz. nr 389/1; Stare Strącze 126 dz. nr 231.**

1. Stare Strącze 148A, Typ: DN 80 nadziemny,

- ciśnienie statyczne 0,42 MPa
- ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa dysza pomiarowa nr 22.

Wynik: ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa = 7,10 dm<sup>3</sup>/s ; hydrant sprawny.

2. Stare Strącze przy Sklepie Spożywczym Złoty Grosik dz.nr 389/1, Typ: DN 80 nadziemny,

- ciśnienie statyczne 0,40 MPa
- ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa dysza pomiarowa nr 22.

Wynik: ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa = 7,10 dm<sup>3</sup>/s ; hydrant sprawny.

3. Stare Strącze 126 dz. nr 231 , Typ: DN 80 nadziemny,

- ciśnienie statyczne 0,42 MPa
- ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa dysza pomiarowa nr 22.

Wynik: ciśnienie hydrodynamiczne 0,20 MPa = 7,10 dm<sup>3</sup>/s ; hydrant sprawny.

Dysza pomiarowa 26 Qn = 600 dm<sup>3</sup> / min ; Qn = 10 dm<sup>3</sup>/s;

Próby ciśnieniowe zostały przeprowadzone urządzeniem HYDRO-TEST-Z nr urządzenia pomiarowego 1484, nr świadectwa wzorcowania BIATECH12.08.21/1484, nr certyfikatu 1484/2021.

Za zgodność z oryginałem  
PREZES/ZARZĄDU

dr Jarosław Hermaszewski

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.**

ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława, tel. 68 35 000 53

NIP 4970079636, Regon 081018215

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000409869

Kapitał zakładowy: 38 373 000,00 zł

[www.zwik.sława.pl](http://www.zwik.sława.pl)



Uwagi: hydranty poddane badaniu są w pełni sprawne technicznie. Brak zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przedstawiciel właściciela sieci:

Kierownik Działu Wodociągów

DOROSZ

inż. Dariusz Dorosz

1. Kierownik Działu Wodociągów – Dariusz Dorosz

.....

2. Monter – Rębisz Mirosław

.....

Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Strączu :

1. Naczelnik OSP Stare Strącze – Leszek Grycaj

.....

Za zgodność z oryginałem  
PREZES ZARZĄDU  
dr Jarosław Hermaszewski