

Sława, dnia 20.01.2020 r.

Nr sprawy TIA.271.77.2019.2020

### Wyjaśnienia 6

Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Dębowej, Sosnowej i Świerkowej w Sławie” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Państwa zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającej:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiająca dopuszcza wykonanie skrzynek zbiorników rozsączających z materiału innego niż PP? Zgodnie z zapisami specyfikacji skrzynki maja być wykonane z PP.

#### Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiająca dopuszcza zastosowanie skrzynek rozsączających wykonanych z innego materiału niż PP pod warunkiem, że ich parametry wytrzymałościowe, trwałość oraz wydajność magazynowania wody nie będzie mniejsza od skrzynek rozsączających zastosowanych w projekcie.

Ponad to, powinny być to skrzynki z kanałami inspekcyjnymi umożliwiającymi kontrolę kamerą CCTV oraz hydrodynamiczne czyszczenie wodą.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Krzysztof Gruszecki*  
Z-ca BURMISTRZA